

# 安全生产行政执法文书

## 现场检查记录

(京东)应急现记〔2020〕执 01468 号

被检查单位: 北京家和家美家居市场有限公司(91110101700243476U)

地址: 北京市东城区珠市口东大街12号大都市街南5楼

法定代表人(负责人): \_\_\_\_\_ 职务: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_

检查场所: 高压配电室

检查时间: 2020 年 9 月 9 日 10 时 45 分至 9 月 9 日 11 时 30 分

我们是 东城区 应急管理局行政执法人员 武宇飞、闫爱娟，证件号码为 110101067、110101034，这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。

检查情况: 当日检查情况如下:

1. 生产经营单位的特种作业人员是否按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得相应资格后上岗作业(高压配电室电工韩某某,身份证号:110xxxxxxxxxxxxxx,特种作业证件检查现场经执法装备查询已过期,复查日期为2010年10月16日,待查。高压配电室电工郭某某,身份证号:110xxxxxxxxxxxxxx,特种作业证件检查现场经执法装备查询查无此证,待查。);

2. 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员是否违反操作规程或者安全管理规定作业;

3. 生产经营单位是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品,并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用(高压配电室劳动防护用品绝缘手套、绝缘靴过期未检,检查现场提供的试验报告显示有效期至2020年5月8日。);

(以下空白)

检查人员(签名): \_\_\_\_\_

被检查单位现场负责人(签名): \_\_\_\_\_

2020年9月9日