

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(京东)应急现记〔2021〕执 00168 号

被检查单位: 北京鑫庆餐饮服务有限公司(91110101L08120077M)

地址: 北京市东城区前门街道北翔凤 11 号

法定代表人(负责人): _____ 职务: _____ 联系电话: _____

检查场所: 后厨

检查时间: 2021 年 1 月 20 日 10 时 0 分至 1 月 20 日 10 时 40 分

我们是 东城区 应急管理局行政执法人员 汪滢、徐云鹏，证件号码为 110101031、110101014，这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。

检查情况: 当日检查情况如下:

1. 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员违反安全管理规定作业;

2. 液化石油气气瓶不合格, 不可追溯。;

3. 门口有限空间水表并未设置警示标识。;

4. 气瓶间规章制度和警示标识未上墙。;

5. 供气单位经营区超经营范围供应液化石油气。;

6. 厨房无浓度报警器, 且气瓶间浓度报警器未做联动报警。。

(以下空白)

检查人员(签名): _____

被检查单位现场负责人(签名): _____

2021 年 1 月 20 日