

# 安全生产行政执法文书

## 责令限期整改指令书

(京东)应急责改〔2021〕执 00015 号

北京奎庆餐饮服务有限公司(91110101L08120077M)\_\_\_\_\_:

经查,你单位存在下列问题:

1.生产经营单位及其主要负责人或者其他人员违反安全管理规定作业\_\_\_\_\_

2.液化石油气气瓶不合格,不可追溯。\_\_\_\_\_

3.门口有限空间水表井未设置警示标识。\_\_\_\_\_

4.气瓶间规章制度和警示标识未上墙。\_\_\_\_\_

5.供气单位经营区超经营范围供应液化石油气。\_\_\_\_\_

6.厨房无浓度报警器,且气瓶间浓度报警器未做联动报警。\_\_\_\_\_

(以下空白)

(此栏不够,可另附页)。

现责令你单位对上述第 1-6 项问题于 2021 年 1 月 23 日前整改完毕,达到有关法律法规规章和标准规定的要求。由此造成事故的,依法追究有关人员的责任。

整改期间,你单位应当采取措施,确保安全生产。对安全生产违法行为,将依法予以行政处罚。

如果不服本指令,可以依法在 60 日内向 北京市东城区 人民政府或者 北京市应急管理局 申请行政复议,或者在 6 个月内依法向 北京市东城区 人民法院提起行政诉讼,但本指令不停止执行,法律另有规定的除外。

行政执法人员(签名): 汪滢 证号: 110101031

徐云鹏 证号: 110101014

被检查单位负责人(签名): \_\_\_\_\_

北京市东城区应急管理局

2021 年 1 月 20 日

本文书一式两份:一份由应急管理部门备案,一份交被检查单位。

共 1 页 第 1 页