

# 安全生产行政执法文书

## 现场检查记录

(京东)应急现记〔2021〕执 00517 号

被检查单位: 北京丽贝亚建筑装饰工程有限公司(91110107600018933x)

地址: 北京市石景山区八角东街 25 号院 1 号楼

法定代表人(负责人): \_\_\_\_\_ 职务: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_

检查场所: 作业现场

检查时间: 2021 年 2 月 25 日 10 时 0 分至 2 月 25 日 11 时 34 分

我们是 东城区 应急管理局行政执法人员 田木、李永民，证件号码为 110101025、110101056，这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。

检查情况: 当日检查情况如下:

1. 生产经营单位的特种作业人员是否按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得相应资格后上岗作业(低压电工高某某,无电工证人员芦某 110xxxxxxxxxxxxxxxx,不具备高压电工资质,巡检高压配电室);

2. 生产经营单位是否如实记录事故隐患排查治理情况(该生产经营单位未如实记录无证人员巡检高压配电室的隐患情况);

3. 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员是否发现从业人员违章作业不加制止(现场负责人许某某 320xxxxxxxxxxxxxxxx 违反施工现场操作规程带领无关人员其子进入高压配电室,发现此行为未加制止。许某某发现无证人员高某某,芦某巡检高压配电室的行为未加制止);

4. 生产经营单位对安全生产监督检查人员依法履行监督检查职责,是否予以配合(未发现明显问题);

(以下空白)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

检查人员(签名): \_\_\_\_\_

被检查单位现场负责人(签名): \_\_\_\_\_

2021 年 2 月 25 日

