

# 安全生产行政执法文书

## 责令限期整改指令书

(京东)应急责改〔2021〕执 00029 号

北京丽贝亚建筑装饰工程有限公司(91110107600018933x)\_\_\_\_\_:

经查,你单位存在下列问题:

1.生产经营单位的特种作业人员是否按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得相应资格后上岗作业(低压电工高某某,无电工证人员芦某 110xxxxxxxxxxxxxxxx,不具备高压电工资质,巡检高压配电室),涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法 2014 年版》第二十七条第一款

2.生产经营单位是否如实记录事故隐患排查治理情况(该生产经营单位未如实记录无证人员巡检高压配电室的隐患情况),涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法 2014 年版》第三十八条第一款

3.生产经营单位及其主要负责人或者其他人员是否发现从业人员违章作业不加制止(现场负责人许某某 320xxxxxxxxxxxxxxxx 违反施工现场操作规程带领无关人员其子进入高压配电室,发现此行为未加制止。许某某发现无证人员高某某,芦某巡检高压配电室的行为未加制止),涉嫌违反《安全生产违法行为行政处罚办法 2015 年版》第四十五条第一款第三项(以下空白)

(此栏不够,可另附页)。

现责令你单位对上述第 1-3 项问题于 2021 年 2 月 28 日前整改完毕,达到有关法律、法规和标准规定的要求。由此造成事故的,依法追究有关人员的责任。

整改期间,你单位应当采取措施,确保安全生产。对安全生产违法行为,将依法予以行政处罚。

如果不服本指令,可以依法在 60 日内向北京市东城区人民政府或者北京市应急管理局申请行政复议,或者在 6 个月内依法向北京市东城区人民法院提起行政诉讼,但本指令不停止执行,法律另有规定的除外。

行政执法人员(签名): 田 术 证号: 110101025

李永民 证号: 110101056

被检查单位负责人(签名): \_\_\_\_\_

北京市东城区应急管理局

2021 年 2 月 25 日

本文书一式两份:一份由应急管理部门备案,一份交被检查单位。