

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(京东)应急现记〔2021〕执 00591 号

被检查单位: 北京湖南大厦酒店管理有限公司 (91110101573187220C)

地址: 北京市东城区北京站街 9 号

法定代表人 (负责人): 职务: 联系电话:

检查场所: 配电室

检查时间: 2021 年 3 月 4 日 9 时 50 分至 3 月 4 日 10 时 30 分

我们是 东城区 应急管理局行政执法人员 武宇飞、 闫爱娟, 证件号码为 110101067、 110101034, 这是我们的证件 (出示证件)。现依法对你单位进行现场检查, 请予以配合。

检查情况: 当日检查情况如下:

1. 根据 12345 派单 “2021 东城事项 035742” 举报内容, 对该单位进行核查检查, 检查当日, 该单位高压配电室有一名高压电工汪某某值守, 通过查阅排班表及交接班记录表, 该单位白天安排 2 人值守, 夜间安排 1 人值守, 实际工作中存在白天 1 人值守的情况, 建议该单位按照 DB11/527-2015 中 6.1 的要求落实高压配电室人员配置。

(以下空白)

检查人员 (签名):

被检查单位现场负责人 (签名):

2021 年 3 月 4 日