

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(京东)应急现记〔2021〕执 00720 号

被检查单位: 北京徽胜年源酒店管理有限公司 (91110101MA01RLL14Q)

地址: 北京市东城区永定门外街道桃园东里 15 号 4 幢

法定代表人(负责人): 职务: 联系电话:

检查场所: 配电间、二层客房一间及出口

检查时间: 2021 年 3 月 10 日 15 时 30 分至 3 月 10 日 16 时 10 分

我们是 东城区 应急管理局行政执法人员 申潜、王禹丹, 证件号码为 110101044、110101032, 这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查, 请予以配合。

检查情况: 当日检查情况如下:

1. 配电箱无警示标识, 配电间堆放杂物;

2. 未见隐患排查记录;

3. 生产经营单位未健全从业人员安全培训档案, 未详细、准确记录培训考核情况, 未记录培训内容及无影像资料;

4. 生产经营单位是否锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出口(未发现明显问题)。(以下空白)

检查人员(签名):

被检查单位现场负责人(签名):

2021 年 3 月 10 日