

安全生产行政执法文书

整改复查意见书

(京东)应急复查〔2021〕执 00034 号

瑞幸咖啡(北京)有限公司东直门第三咖啡店(91110101MA01DKB54M)_____:

本机关于 2021 年 3 月 10 日作出了责令限期整改
的决定〔(京东)应急责改〔 2021 〕〔 执 00040 〕号〕,经对你单位整改情况进行复
查,提出如下意见:

复查当日,问题已整改完毕。

1. 生产经营单位未在配电箱上设置安全警示标志

(以下空白)

被复查单位负责人(签名): _____

安全生产行政执法人员(签名): 史红光 证号: 110101058

郭 婷 证号: 110101069

北京市东城区应急管理局

2021 年 3 月 17 日

本文书一式两份:一份由应急管理部门备案,一份交被复查单位。