

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(京东)应急现记〔2021〕执 00773 号

被检查单位: 北京康福特酒店管理有限公司天坛东门酒店分公司 (911101015825459311)

地址: 北京市东城区天坛东路 66 号

法定代表人(负责人): 职务: 联系电话:

检查场所: 配电室

检查时间: 2021 年 3 月 18 日 15 时 27 分至 3 月 18 日 15 时 46 分

我们是 东城区 应急管理局行政执法人员 申潜、王禹丹, 证件号码为 110101044、110101032, 这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查, 请予以配合。

检查情况: 当日检查情况如下:

1. 高某某电工证(T131xxxxxxxxxxxxxx)应复审日期为 2020 年 4 月(是否复审, 情况待核实);

2. 生产经营单位是否在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上, 设置明显的安全警示标志(未发现明显问题);

3. 生产经营单位是否锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出口(未发现明显问题);

4. 配电室劳动防护用品(靴子手套)过期未检, 靴子生产日期为 2019 年 5 月 8 日, 手套有效日期为 2018 年 4 月 15 日。

(以下空白)

检查人员(签名):

被检查单位现场负责人(签名):

2021 年 3 月 18 日