

# 安全生产行政执法文书

## 现场检查记录

(京东)应急现记〔2021〕执 02987 号

被检查单位: 北京东交民巷饭店有限公司(911101011011328460)

地址: 北京市东城区东交民巷甲 23 号

法定代表人(负责人): \_\_\_\_\_ 职务: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_

检查场所: 制冷机房, 员工宿舍, 库房, 有限空间

检查时间: 2021 年 6 月 21 日 16 时 8 分至 6 月 21 日 16 时 28 分

我们是 东城区 应急管理局行政执法人员 郎志、金荣乐, 证件号码为 110101049、110101075, 这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查, 请予以配合。

检查情况: 当日检查情况如下:

1. 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员是否违反操作规程或者安全管理规定作业(未发现明显问题);

2. 生产经营单位的主要负责人是否组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案(未发现明显问题);

3. 生产经营单位的主要负责人是否组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程(未发现明显问题);

4. 生产经营单位的主要负责人是否建立、健全本单位安全生产责任制(未发现明显问题);

5. 制冷机房堆放杂物;

6. 生产经营单位的特种作业人员是否按照国家有关规定经专门的安全作业培训, 取得相应资格后上岗作业。制冷机房特种作业人员证件过期。;

7. 库房内堆垛过高, 缺少灭火器;

检查人员(签名): \_\_\_\_\_

被检查单位现场负责人(签名): \_\_\_\_\_

2021 年 6 月 21 日