

# 安全生产行政执法文书

## 现场检查记录

(京东)应急现记〔2021〕执 03328 号

被检查单位: 北京崇景物业管理有限公司(911101015531321850)

地址: 北京市东城区广渠门内大街 27 号公建楼 1 层 101

法定代表人(负责人): \_\_\_\_\_ 职务: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_

检查场所: 配电室

检查时间: 2021 年 7 月 7 日 10 时 30 分至 7 月 7 日 11 时 3 分

我们是 东城区 应急管理局行政执法人员 徐云鹏、王禹丹，证件号码为 110101014、110101032，这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。

检查情况: 当日检查情况如下:

1. 配电室劳动防护用品过期未检测, 绝缘靴检测日期为 2013 年 9 月 13 日, 绝缘手套有效日期至 2019 年 4 月, 未为电工提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。;

2. 生产经营单位是否锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出口(未发现明显问题);

3. 生产经营单位从业人员违反安全管理规定作业, 配电室无交接班和巡视记录。。

(以下空白)

检查人员(签名): \_\_\_\_\_

被检查单位现场负责人(签名): \_\_\_\_\_

2021 年 7 月 7 日