

# 安全生产行政执法文书

## 责令限期整改指令书

(京东)应急责改〔2021〕执 00090 号

北京崇景物业管理有限公司(911101015531321850) \_\_\_\_\_:

经查,你单位存在下列问题:

1. 配电室劳动防护用品过期未检测,绝缘靴检测日期为 2013 年 9 月 13 日,绝缘手套有效日期至 2019 年 4 月,未为电工提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法 2014 年版》第四十二条

2. 生产经营单位从业人员违反安全管理规定作业,配电室无交接班和巡视记录。涉嫌违反《安全生产违法行为行政处罚办法 2015 年版》第四十五条第一款第一项

(以下空白)

(此栏不够,可另附页)。

现责令你单位对上述第 1-2 项问题于 2021 年 7 月 22 日前整改完毕,达到有关法律法规和标准规定的要求。由此造成事故的,依法追究有关人员的责任。

整改期间,你单位应当采取措施,确保安全生产。对安全生产违法行为,将依法予以行政处罚。

如果不服本指令,可以依法在 60 日内向北京市东城区人民政府或者北京市应急管理局申请行政复议,或者在 6 个月内依法向北京市东城区人民法院提起行政诉讼,但本指令不停止执行,法律另有规定的除外。

行政执法人员(签名): 王禹丹 证号: 110101032

徐云鹏 证号: 110101014

被检查单位负责人(签名): \_\_\_\_\_

北京市东城区应急管理局

2021 年 7 月 7 日

本文书一式两份:一份由应急管理部门备案,一份交被检查单位。

共 1 页 第 1 页