

安全生产行政执法文书

整改复查意见书

(京东)应急复查〔2022〕执 00005 号

北京家乐福商业有限公司广渠门店(9111010167505244XD)_____:

本机关于 2022 年 4 月 12 日作出了责令限期整改
的决定〔(京东)应急责改〔 2022 〕 (执 00007) 号〕,经对你单位整改情况进行复
查,提出如下意见:

复查当日,你单位已对检查当天发现的安全问题隐患进行整改。复查时该单位出示了劳动防
护用品绝缘手套、绝缘靴的安全试验报告,报告日期为 2022 年 4 月 1 日,提示该单位及时
更新检验后的合格标签;复查时配电室电缆沟已设置安全警示标志;该单位特种作业人员王
某森姓名为王某森(交接班记录签字潦草字迹辨认有误),复查时出示了特种作业证;检查
当日配电室出口外侧不畅通,为楼内其他单位堆放物品导致,现已经清理;复查时配电室晾
晒衣服已清理。问题已全部整改。

(以下空白)

被复查单位负责人(签名): _____

安全生产行政执法人员(签名): 王禹丹 证号: 110101032

徐云鹏 证号: 110101014

北京市东城区应急管理局

2022 年 4 月 18 日

本文书一式两份:一份由应急管理部门备案,一份交被复查单位。