

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(京东)应急现记〔2022〕执 01638 号

被检查单位: 北京城建建设工程有限公司 (91110108101905626T)

地址: 北京市海淀区学清路 38 号 B 座 611 室

法定代表人 (负责人): 职务: 联系电话:

检查场所: 北京市东城区永定门外街道安乐林路口东北角作业现场、办公室

检查时间: 2022 年 4 月 20 日 9 时 30 分至 4 月 20 日 10 时 50 分

我们是 东城区 应急管理局行政执法人员 金荣乐、史红光, 证件号码为 110101075、110101058, 这是我们的证件 (出示证件)。现依法对你单位进行现场检查, 请予以配合。

检查情况: 当日检查情况如下:

1. 现场未见电工绝缘手套、绝缘鞋定期检测报告;

2. 现场未见劳动防护用品配备和使用制度;

3. 生产经营单位是否建立健全特种作业人员档案 (未发现明显问题)。

(以下空白)

检查人员 (签名):

被检查单位现场负责人 (签名):

2022 年 4 月 20 日