

# 安全生产行政执法文书

## 整改复查意见书

(京东)应急复查〔2022〕执 00020 号

北京民置物业管理有限公司(91131002MA0FURN20E) \_\_\_\_\_:

本机关于 2022 年 7 月 1 日作出了责令限期整改  
的决定〔(京东)应急责改〔 2022 〕〔 执 00024 〕号〕,经对你单位整改情况进行复  
查,提出如下意见:

1. 生产经营单位在存在较大危险因素的生产经营场所或者设备设施上设置的安全警示  
标志是否符合国家标准或者行业标准(该单位未在高压配电室内高压电缆旁设置符合国家标  
准的安全警示标志)(已完成整改)

(以下空白)

被复查单位负责人(签名): \_\_\_\_\_

安全生产行政执法人员(签名): 田术 证号: 01000124067

李永民 证号: 01000124049

北京市东城区应急管理局

2022 年 7 月 11 日

本文书一式两份:一份由应急管理部门备案,一份交被复查单位。