

安全生产行政执法文书

整改复查意见书

(京东)应急复查〔2022〕执 00023 号

北京世纪广祥物业管理有限公司第二分公司(91110101770431325B) _____:

本机关于 2022 年 7 月 5 日作出了责令限期整改
的决定〔(京东)应急责改〔 2022 〕〔 执 00026 〕号〕,经对你单位整改情况进行复
查,提出如下意见:

1. 高压配电室现场无人值守(未完成整改)
(以下空白)

被复查单位负责人(签名): _____

安全生产行政执法人员(签名): 武宇飞 证号: 01000124070
田术 证号: 01000124067

北京市东城区应急管理局

2022 年 7 月 13 日

本文书一式两份:一份由应急管理部门备案,一份交被复查单位。