

安全生产行政执法文书

整改复查意见书

(京东)应急复查〔2022〕执 00026 号

北京内蒙古大厦有限责任公司(9111010155140268X) :

本机关于 2022 年 7 月 6 日作出了责令限期整改
的决定〔(京东)应急责改〔 2022 〕 (执 00027) 号〕,经对你单位整改情况进行复
查,提出如下意见:

1. 生产经营单位是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品,并监
督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用(绝缘手套,绝缘靴,高压验电器均在有效期内
完成检测,但是标签名称与实物不符)(已完成整改)

2. 生产经营单位是否在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置明显
的安全警示标志(空调制冷机房补水水箱值班人员需进入箱体内部进行清理作业,补水水箱
未张贴安全警示标志)(已完成整改)

3. 生产经营单位的特种作业人员是否取得特种作业操作资格证书、上岗作业(空调制冷
机房当日值班值守人员王某庆特种作业证件超过有效期,不具备值班值守资格上岗值守作
业,且其已年满 61 周岁)(已完成整改)

(以下空白)

被复查单位负责人(签名): _____

安全生产行政执法人员(签名): 田术 证号: 01000124067
李永民 证号: 01000124049

北京市东城区应急管理局

2022 年 7 月 25 日

本文书一式两份:一份由应急管理部门备案,一份交被复查单位。