

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(京东)应急现记〔2022〕执 03389 号

被检查单位 北京江苏大厦
统一社会信用代码 91110101633679762R
地址 北京市东城区安定门外大街丁 88 号、丁 88-1 号
法定代表人(负责人) _____ 职务 _____ 联系电话 _____
现场负责人 _____ 证件类型 _____ 证件号码 _____
住址 _____
联系电话 _____
检查场所 北京江苏大厦高压配电室、空调制冷机房
检查时间 2022 年 7 月 26 日 15 时 20 分至 7 月 26 日 16 时 49 分

我们是 东城区 应急管理局行政执法人员 任中凯、田术，证件号码为 01000124082、01000124067，这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查，你单位有申请回避、陈述和申辩的权利，同时又协助开展调查或者检查的义务，请予以配合。

检查情况：当日检查情况如下：

1. 生产经营单位是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用(该单位未为空调制冷机房值班值守人员王某富、刘某圈、钱某、申某共四人配备防护耳塞，该单位无法出具现场噪音分贝等级报告，建议该单位做噪音分贝等级检测)；

2. 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员是否违反操作规程或者安全管理规定作业(该单位高压配电室值守人员苏某国 130*****上岗值守期间未穿绝缘鞋)；

3. 生产经营单位的特种作业人员是否取得特种作业操作资格证书、上岗作业(该单位空调制冷机房检查当日值班人员张某辉 410*****不具备制冷与空调设备运行操作特种作业证件上岗值守作业)。

(以下空白)

检查人员(签名)： _____

被检查单位现场负责人(签名)： _____

2022 年 7 月 26 日