

安全生产行政执法文书

整改复查意见书

(京东)应急复查〔2022〕执 00027 号

北京华侨大厦有限公司(911100006259014829) _____:

本机关于 2022 年 7 月 18 日作出了责令限期整改
的决定〔(京东)应急责改〔 2022 〕 (执 00029) 号〕,经对你单位整改情况进行复
查,提出如下意见:

1. 生产经营单位的特种作业人员是否取得特种作业操作资格证书、上岗作业(该单位空
调制冷机房作业值守人员高某宇身份证号 130XXXXXXXXXXXXXX,未见制冷与空调作业特种
作业证件。作业值守人员谢某身份证号 513XXXXXXXXXXXXXX 经查该证件复审时间为 2018
年 08 月 26 日)。(已完成整改)

(以下空白)

被复查单位负责人(签名): _____

安全生产行政执法人员(签名): 武宇飞 证号: 01000124070
田术 证号: 01000124067

北京市东城区应急管理局

2022 年 8 月 2 日

本文书一式两份:一份由应急管理部门备案,一份交被复查单位。