

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(京东)应急现记〔2022〕执03416号

被检查单位 北京中铁第一太平物业有限公司

统一社会信用代码 9111010668514943X4

地址 北京市丰台区中关村科技园区丰台园汽车博物馆南路3号院北京中铁大厦D座202

法定代表人(负责人) _____ 职务 _____ 联系电话 _____

现场负责人 _____ 证件类型 _____ 证件号码 _____

住址 _____

联系电话 _____

检查场所 北京市东城区东直门内大街2号 配电室、空调制冷机房

检查时间 2022年8月5日 10时0分至 8月5日 11时28分

我们是 东城区 应急管理局行政执法人员 任中凯、田术，证件号码为 01000124082 、 01000124067，这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查，你单位有申请回避、陈述和申辩的权利，同时又协助开展调查或者检查的义务，请予以配合。

检查情况：当日检查情况如下：

1. 生产经营单位是否在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志(未发现明显问题)；

2. 生产经营单位的特种作业人员是否取得特种作业操作资格证书、上岗作业(该单位高压配电室《配电交接班记录》所登记 2022 年 7 月 29 日以及 2022 年 7 月 30 日晚班值守人员为程某栋，身份证号 110XXXXXXXXXXXXXX；经查询程某栋准操项目为低压电工作业，不具备高压配电室值守资格当晚值守)；

3. 生产经营单位对安全生产监督检查人员依法履行监督检查职责，是否予以配合(未发现明显问题)。

(以下空白)

检查人员(签名)： _____

被检查单位现场负责人(签名)： _____

2022年8月5日