安全生产行政执法文书

现场检查记录

(京东)应急现记〔2022〕执 03422 号

被检查单位 北京华腾世纪物业管理有限公司花市分公司

统一社会信用代码 91110101554866818K

地址 北京市东城区西花市南里新景家园

法定代表人(负责人) _____ 职务 _____ 联系电话 _____

现场负责人 _____ 证件类型 _____ 证件号码 _____

住址 _____

联系电话 _____

检查场所 新景家园回迁项目部高压配电室

检查时间 2022 年 8 月 6 日 13 时 10 分至 8 月 6 日 14 时 20 分

我们是 东城区 应急管理局行政执法人员 武宇飞、田术，证件号码为 01000124070、01000124067，这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查，你单位有申请回避、陈述和申辩的权利，同时又协助开展调查或者检查的义务，请予以配合。

检查情况：当日检查情况如下：_____

1. 生产经营单位是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用(高压配电室绝缘手套、绝缘靴过期未检，最近一次检测为 2019 年 7 月 31 日，未提供检测报告)；

2. 生产经营单位是否将事故隐患排查治理情况如实记录或者向从业人员通报(现场提供部分隐患排查记录，待提交全部记录)；

3. 对生产经营单位的主要负责人是否履行北京市生产安全事故隐患排查治理办法第七条规定的事故隐患排查治理职责(高压配电室顶层渗水)。

(以下空白)

检查人员(签名): _____

被检查单位现场负责人(签名): _____

2022 年 8 月 6 日