

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(京东)应急现记〔2022〕执 03439 号

被检查单位 北京晋老三削面有限公司

统一社会信用代码 91110101353003645C

地址 北京市东城区体育馆路街道法华南里 34 号楼 1 层 2 座 105

法定代表人(负责人) 职务 联系电话

现场负责人 证件类型 证件号码

住址

联系电话

检查场所 经营场所

检查时间 2022 年 8 月 12 日 10 时 20 分至 8 月 12 日 10 时 35 分

我们是 东城区 应急管理局行政执法人员 汪滢、谢韞泽, 证件号码为 01000124060、01000124074, 这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查, 你单位有申请回避、陈述和申辩的权利, 同时又协助开展调查或者检查的义务, 请予以配合。

检查情况: 当日检查情况如下:

1. 燃气报警探头设置情况(未发现明显问题);

2. 使用电磁炉火锅(未发现明显问题);

3. 是否具有油烟清洗记录(未发现明显问题)。

(以下空白)

检查人员(签名):

被检查单位现场负责人(签名):

2022 年 8 月 12 日