

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(京东)应急现记〔2022〕执 03443 号

被检查单位 北京利惠达物业管理有限责任公司

统一社会信用代码 91110101770445516D

地址 北京市东城区景山街道隆福寺街 99 号金隆基大厦地下一层 802

法定代表人(负责人) 职务 联系电话

现场负责人 证件类型 证件号码

住址

联系电话

检查场所 配电室、空调制冷机房

检查时间 2022 年 8 月 15 日 10 时 30 分至 8 月 15 日 11 时 8 分

我们是 东城区 应急管理局行政执法人员 田术、李永民, 证件号码为 01000124067、01000124049, 这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查, 你单位有申请回避、陈述和申辩的权利, 同时又协助开展调查或者检查的义务, 请予以配合。

检查情况: 当日检查情况如下:

1. 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员是否违反操作规程或者安全管理规定作业(高压配电室当天值班电工刘某凯, 苏某安上岗值守作业未穿绝缘鞋违反操作作业规程);

2. 生产经营单位的特种作业人员是否取得特种作业操作资格证书、上岗作业(高压配电室当天值班电工刘某凯 230*****经执法终端查询无证件信息, 空调制冷机房当日值班人员崔某国无空调设备运行操作作业证件上岗值班值守从事冷却塔加药作业, 交接班记录登记另有三名人员季某任、王某、郭某增);

3. 生产经营单位对安全生产监督检查人员依法履行监督检查职责, 是否予以配合(未发现明显问题)。

(以下空白)

检查人员(签名):

被检查单位现场负责人(签名):

2022 年 8 月 15 日