安全生产行政执法文书

责令限期整改指令书

(京东)应急责改〔2022〕执 00036 号

北京利惠达物业管理有限责任公司(91110101770445516D) _____:

经查,你单位存在下列问题:

1. 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员是否违反操作规程或者安全管理规定作业(高压配电室当天值班电工刘某凯,苏某安上岗值守作业未穿绝缘鞋违反操作规程),涉嫌违反《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项

2. 生产经营单位的特种作业人员是否取得特种作业操作资格证书、上岗作业(高压配电室当日值班电工刘某凯 230*****经执法终端查询无证件信息,空调制冷机房当日值班人员崔某国无空调设备运行操作作业证件上岗值班值守从事冷却塔加药作业,交接班记录登记另有三名人员季某任、王某、郭某增),涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款

(以下空白)

(此栏不够,可另附页)。

依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条、《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第七项

的规定,现责令你单位对上述第 1-2 项问题于 2022 年 8 月 30 日前整改完毕,达到有关法律法规规章和标准规定的要求。由此造成事故的,依法追究有关人员的责任。

整改期间,你单位应当采取措施,确保安全生产。对安全生产违法行为,将依法予以行政处罚。

如果不服本指令,可以依法在 60 日内向北京市东城区人民政府或者北京市应急管理局申请行政复议,或者在 6 个月内依法向北京市东城区人民法院提起行政诉讼,但本指令不停止执行,法律另有规定的除外。

行政执法人员(签名): 田术 证号: 01000124067

李永民 证号: 01000124049

被检查单位负责人(签名): _____

北京市东城区应急管理局

2022 年 8 月 15 日

本文书一式两份:一份由应急管理部门备案,一份交被检查单位。

共 1 页 第 1 页