

安全生产行政执法文书

整改复查意见书

(京东)应急复查〔2022〕执 00030 号

北京江苏大厦(91110101633679762R)_____:

本机关于 2022 年 7 月 26 日作出了责令限期整改
的决定〔(京东)应急责改〔 2022 〕〔 执 00031 〕号〕,经对你单位整改情况进行复
查,提出如下意见:

1. 生产经营单位是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品,并监
督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用(该单位未为空调制冷机房值班值守人员王某富、
刘某圈、钱某、申某共四人配备防护耳塞,该单位无法出具现场噪音分贝等级报告,建议该
单位做噪音分贝等级检测)(已完成整改)

2. 生产经营单位的特种作业人员是否取得特种作业操作资格证书、上岗作业(该单位空
调制冷机房检查当日值班人员张某辉 410*****不具备制冷与空调设备运行操作特
种作业证件上岗值守作业)(已完成整改)

3. 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员是否违反操作规程或者安全管理规定作
业(该单位高压配电室值守人员苏某国 130*****上岗值守期间未穿绝缘鞋)(已完
成整改)

(以下空白)

被复查单位负责人(签名): _____

安全生产行政执法人员(签名): 任中凯 证号: 01000124082
田术 证号: 01000124067

北京市东城区应急管理局

2022 年 8 月 16 日

本文书一式两份:一份由应急管理部门备案,一份交被复查单位。