

安全生产行政执法文书

整改复查意见书

(京东)应急复查〔2022〕执 00037 号

北京利惠达物业管理有限责任公司(91110101770445516D)_____:

本机关于 2022 年 8 月 15 日作出了责令限期整改
的决定〔(京东)应急责改〔 2022 〕〔 执 00036 〕号〕,经对你单位整改情况进行复
查,提出如下意见:

1.生产经营单位及其主要负责人或者其他人员是否违反操作规程或者安全管理规定作
业(高压配电室当天值班电工刘某某,苏某某上岗值守作业未穿绝缘鞋违反操作作业规程)
(已完成整改)

2.生产经营单位的特种作业人员是否取得特种作业操作资格证书、上岗作业(高压配电
室当日值班电工刘某某 230xxxxxxxxxxxxxx 经执法终端查询无证件信息,空调制冷机房当
日值班人员崔某某无空调设备运行操作作业证件上岗值班值守从事冷却塔加药作业,交接班
记录登记另有三名人员季某某、王某、郭某某)(已完成整改)
(以下空白)

被复查单位负责人(签名): _____

安全生产行政执法人员(签名): 田 术 证号: 01000124067
李永民 证号: 01000124049

北京市东城区应急管理局

2022 年 9 月 7 日

本文书一式两份:一份由应急管理部门备案,一份交被复查单位。