

安全生产行政执法文书

责令限期整改指令书

(京东)应急责改〔2023〕执 00019 号

中国儿童剧场有限责任公司北京假日经典小剧场(91110101774064964R)_____:

经查,你单位存在下列问题:

1. 生产经营单位是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品,并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用(该单位高压配电室为特种作业人员配备的绝缘靴、绝缘手套 2022 年 10 月已过有效期),涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第四十五条

2. 生产经营单位的特种作业人员是否取得特种作业操作资格证书、上岗作业(该单位特种作业人员王某海,身份证号 110xxxxxxxxxxxxxxxx,王某海已于 2019 年 8 月 14 日年满 60 周岁,特种作业证件该日到期。2023 年 2 月期间王某海仍值守高压配电室,上岗作业),涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款

(以下空白)

(此栏不够,可另附页)。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第一款第五项、《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第一款第七项

的规定,现责令你单位对上述第 1-2 项问题于 2023 年 3 月 11 日前整改完毕,达到有关法律法规规章和标准规定的要求。由此造成事故的,依法追究有关人员的责任。

整改期间,你单位应当采取措施,确保安全生产。对安全生产违法行为,将依法予以行政处罚。

如果不服本指令,可以依法在 60 日内向北京市东城区人民政府或者北京市应急管理局申请行政复议,或者在 6 个月内依法向北京市东城区人民法院提起行政诉讼,但本指令不停止执行,法律另有规定的除外。

行政执法人员(签名): 李炫岑 证号: 01000124067

任中凯 证号: 01000124082

被检查单位负责人(签名): _____

北京市东城区应急管理局

2023 年 3 月 4 日

本文书一式两份:一份由应急管理部门备案,一份交被检查单位。

共 1 页 第 1 页