

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(京东)应急现记〔2023〕执 00498 号

被检查单位 北京中腾鑫业餐饮管理有限公司

统一社会信用代码 91110101330400293J

地址 北京市东城区体育馆路街道广渠门内大街 90-8 号地下一层西半侧

法定代表人(负责人) 职务 联系电话

现场负责人 证件类型 证件号码

住址

联系电话

检查场所 配电室

检查时间 2023 年 3 月 21 日 14 时 39 分至 3 月 21 日 15 时 31 分

我们是 东城区 应急管理局行政执法人员 王禹丹、申潜, 证件号码为 01000124059、01000124084, 这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查, 你单位有申请回避、陈述和申辩的权利, 同时又协助开展调查或者检查的义务, 请予以配合。

检查情况: 当日检查情况如下:

1. 检查当日生产经营单位出示的配电室电工李某良(T412XXXXXXXXXXXX)电工类特种作业证书有效, 常某永(T412XXXXXXXXXXXX)电工类特种作业证书应复审日期为 2022 年 11 月 26 日, 已过复审日期未复审, 提示从业人员按期复审。(未发现明显问题);

2. 生产经营单位配电室电工绝缘手套一双、绝缘鞋一双无检验标识, 绝缘手套破损, 单位未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。

(以下空白)

检查人员(签名):

被检查单位现场负责人(签名):

2023 年 3 月 21 日