

安全生产行政执法文书

整改复查意见书

(京东)应急复查〔2023〕执 00018 号

北京崇景物业管理有限公司(911101015531321850)_____:

本机关于 2023 年 3 月 16 日作出了责令限期整改
的决定〔(京东)应急责改〔 2023 〕〔 执 00032 〕号〕,经对你单位整改情况进行复
查,提出如下意见:

1. 高压配电室当班电工彭某,身份证号 110xxxxxxxxxxxxxx 经国家应急管理部查询无
证件信息,经北京市执法终端查询也无认证件信息,涉嫌使用伪造证件(已完成整改)

2. 高压配电室两套绝缘手套,绝缘靴过期未检,最后检验期限为 2022 年 9 月 10 日(已
完成整改)

3. 空调制冷机房水箱未张贴安全警示标志(已完成整改)
(经回局北京市网站查询彭某证件 2020 年过期,不涉及伪造证件)
(以下空白)

被复查单位负责人(签名): _____

安全生产行政执法人员(签名): 田术 证号: 01000124067

李永民 证号: 01000124049

北京市东城区应急管理局

2023 年 3 月 24 日

本文书一式两份:一份由应急管理部门备案,一份交被复查单位。