

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(京东)应急现记〔2023〕执 00614 号

被检查单位 北京中德力拓装饰工程有限公司

统一社会信用代码 91110106684382889D

地址 北京市丰台区益丰园小区 4 号楼 1 层商业 2 号

法定代表人(负责人) 职务 联系电话

现场负责人 证件类型 证件号码

住址

联系电话

检查场所 经营场所、作业现场

检查时间 2023 年 4 月 6 日 14 时 58 分至 4 月 6 日 15 时 28 分

我们是 东城区 应急管理局行政执法人员 赵书宁、 闫爱娟, 证件号码为 01000124022、 01000124066, 这是我们的证件(出示证件)。

现依法对你单位进行现场检查, 你单位有申请回避、陈述和申辩的权利, 同时又协助开展调查或者检查的义务, 请予以配合。

检查情况: 当日检查情况如下:

1. 现场施工人员未配置三级配电箱。

(以下空白)

检查人员(签名):

被检查单位现场负责人(签名):

2023 年 4 月 6 日