

安全生产行政执法文书

整改复查意见书

(京东)应急复查〔2023〕执 00029 号

北京中德力拓装饰工程有限公司(91110106684382889D)_____:

本机关于 2023 年 4 月 6 日作出了责令限期整改
的决定〔(京东)应急责改〔 2023 〕 (执 00048) 号〕,经对你单位整改情况进行复
查,提出如下意见:

1. 现场施工人员未配置三级配电箱(已完成整改)。
(以下空白)

被复查单位负责人(签名): _____

安全生产行政执法人员(签名): 赵书宁 证号: 01000124022
闫爱娟 证号: 01000124066

北京市东城区应急管理局

2023 年 4 月 7 日

本文书一式两份:一份由应急管理部门备案,一份交被复查单位。