

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(京东)应急现记〔2023〕执 00769 号

被检查单位 北京市政建设集团有限责任公司

统一社会信用代码 91110000722617424D

地址 北京市西城区南礼士路 17 号

法定代表人(负责人) 职务 联系电话

现场负责人 证件类型 证件号码

住址

联系电话

检查场所 东城区和平里街道地铁十二号楼 10 标段

检查时间 2023 年 4 月 20 日 14 时 45 分至 4 月 20 日 15 时 25 分

我们是 东城区 应急管理局行政执法人员 张雪程、史红光, 证件号码为 01000124064、01000124026, 这是我们的证件(出示证件)。

现依法对你单位进行现场检查, 你单位有申请回避、陈述和申辩的权利, 同时又协助开展调查或者检查的义务, 请予以配合。

检查情况: 当日检查情况如下:

1. 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员是否拒不执行安全监管监察部门依法下达的安全监管监察指令(未发现明显问题);

2. 生产经营单位是否在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上, 设置明显的安全警示标志(未发现明显问题);

3. 生产经营单位对安全生产监督检查人员依法履行监督检查职责, 是否予以配合(未发现明显问题)。

(以下空白)

检查人员(签名):

被检查单位现场负责人(签名):

2023 年 4 月 20 日