

# 安全生产行政执法文书

## 整改复查意见书

(京东)应急复查〔2023〕执 00034 号

北京城建建设工程有限公司(望坛棚户区改造项目2标段)(91110108101905626T)\_\_\_\_\_:

本机关于 2023 年 4 月 13 日作出了责令限期整改  
的决定〔(京东)应急责改〔 2023 〕 ( 执 00050 ) 号〕,经对你单位整改情况进行复  
查,提出如下意见:

1. 该单位电工劳动防护用品 6kV 绝缘靴、12kV 橡胶绝缘手套检验报告日期为 2022 年 3  
月 24 日。(已完成整改)

该单位已提供有效期内的劳动防护用品检测报告(报告日期为 2023 年 3 月 3 日),问题已整  
改。

(以下空白)

被复查单位负责人(签名): \_\_\_\_\_

安全生产行政执法人员(签名): 王禹丹 证号: 01000124059  
申 潜 证号: 01000124084

北京市东城区应急管理局

2023 年 4 月 17 日

本文书一式两份:一份由应急管理部门备案,一份交被复查单位。