

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(京东)应急现记〔2023〕执 01127 号

被检查单位 北京世纪广祥物业管理有限公司第二分公司

统一社会信用代码 91110101770431325B

地址 北京市东城区东花市街道广渠门内白桥大街 22 号

法定代表人(负责人) 职务 联系电话

现场负责人 证件类型 证件号码

住址

联系电话

检查场所 配电室

检查时间 2023 年 5 月 18 日 9 时 43 分至 5 月 18 日 10 时 8 分

我们是 东城区 应急管理局行政执法人员 徐云鹏、曾清, 证件号码为 01000124078、01000124079, 这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查, 你单位有申请回避、陈述和申辩的权利, 同时又协助开展调查或者检查的义务, 请予以配合。

检查情况: 当日检查情况如下:

1. 生产经营单位需加强安全巡视, 做好隐患排查, 落实企业安全生产主体责任(未发现明显问题);

2. 生产经营单位是否在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上, 设置明显的安全警示标志(未发现明显问题);

3. 生产经营单位使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备(高压配电室配电柜);

4. 生产经营单位的特种作业人员是否取得特种作业操作资格证书、上岗作业(未发现明显问题);

5. 生产经营场所和员工宿舍是否设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口, 出口未锁闭、封堵(未发现明显问题)。

(以下空白)

检查人员(签名):

被检查单位现场负责人(签名):

2023 年 5 月 18 日