

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(京东)应急现记〔2023〕执01360号

被检查单位 当代节能置业股份有限公司北京当代鸿运分公司

统一社会信用代码 9111010156584741XX

地址 北京市东城区东直门街道香河园路1号

法定代表人(负责人) 职务 联系电话

现场负责人 证件类型 证件号码

住址

联系电话

检查场所 经营场所

检查时间 2023年6月6日15时12分至6月6日15时48分

我们是 东城区 应急管理局行政执法人员 曾清、申潜，证件号码为 01000124079、01000124084，这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查，你单位有申请回避、陈述和申辩的权利，同时又协助开展调查或者检查的义务，请予以配合。

检查情况：当日检查情况如下：

1. 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员是否拒不执行安全监管监察部门依法下达的安全监管监察指令(未发现明显问题)；

2. 生产经营单位是否制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练(未发现明显问题)；

3. 生产经营单位是否在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志(配电箱警示标志张贴不规范)。

(以下空白)

检查人员(签名):

被检查单位现场负责人(签名):

2023年6月6日