

# 安全生产行政执法文书

## 现场检查记录

(京东)应急现记〔2023〕执01540号

被检查单位 北京雅宝鑫鑫旅馆有限公司

统一社会信用代码 9111010174752788XK

地址 北京市东城区前门街道长巷二条1号1层101号、2层、3层

法定代表人(负责人) \_\_\_\_\_ 职务 \_\_\_\_\_ 联系电话 \_\_\_\_\_

现场负责人 \_\_\_\_\_ 证件类型 \_\_\_\_\_ 证件号码 \_\_\_\_\_

住址 \_\_\_\_\_

联系电话 \_\_\_\_\_

检查场所 配电室(低压)、中控室、后厨、消防泵房

检查时间 2023 年 6 月 19 日 10 时 45 分至 6 月 19 日 11 时 0 分

我们是 东城区 应急管理局行政执法人员 徐云鹏、徐永熹，证件号码为 01000124078、01000124089，这是我们的证件(出示证件)。

现依法对你单位进行现场检查，你单位有申请回避、陈述和申辩的权利，同时又协助开展调查或者检查的义务，请予以配合。

检查情况：当日检查情况如下：\_\_\_\_\_

1. 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员是否拒不执行安全监管监察部门依法下达的安全监管监察指令(未发现明显问题)；

2. 生产经营单位的特种作业人员是否取得特种作业操作资格证书、上岗作业(发现韩福昌低压特种作业证书过期未复审)；

3. 生产经营场所和员工宿舍是否设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口，出口未锁闭、封堵(未发现明显问题)；

4. 生产经营单位未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的行为(警示标志较少)。

(以下空白)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

检查人员(签名)： \_\_\_\_\_

被检查单位现场负责人(签名)： \_\_\_\_\_

2023年6月19日