

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(京东)应急现记〔2023〕执 01809 号

被检查单位 北京雍景台酒店
统一社会信用代码 911101011011554901
地址 北京市东城区东直门街道东直门外小街 2 号
法定代表人(负责人) 职务 联系电话
现场负责人 证件类型 证件号码
住址
联系电话

检查场所 多功能厅、客房层、商务中心

检查时间 2023 年 7 月 11 日 11 时 20 分至 7 月 11 日 11 时 33 分

我们是 东城区 应急管理局行政执法人员 史红光、刘艳华, 证件号码为 01000124026、01000124021, 这是我们的证件(出示证件)。

现依法对你单位进行现场检查, 你单位有申请回避、陈述和申辩的权利, 同时又协助开展调查或者检查的义务, 请予以配合。

检查情况: 当日检查情况如下:

1. 大厅南侧安全出口锁闭。(立即整改);
2. 二层多功能厅、商务中心 2 处配电箱未设置明显的安全警示标志。;
3. 生产经营单位对安全生产监督检查人员依法履行监督检查职责, 是否予以配合(未发现明显问题)。

(以下空白)

检查人员(签名):

被检查单位现场负责人(签名):

2023 年 7 月 11 日