

# 安全生产行政执法文书

## 整改复查意见书

(京东)应急复查〔2023〕执 00138 号

御掌柜（北京）餐饮有限公司(91110101790693234R)：

本机关于 2023 年 6 月 19 日作出了责令限期整改  
的决定〔（京东）应急责改〔 2023 〕（ 执 00137 ）号〕，经对你单位整改情况进行复  
查，提出如下意见：

1. 后厨个别配电箱警示标志破损。（已完成整改）  
复查时配电箱已更换完整标识，问题已整改。  
(以下空白)

被复查单位负责人（签名）：\_\_\_\_\_

安全生产行政执法人员（签名）： 武宇飞 证号： 01000124070  
王禹丹 证号： 01000124059

北京市东城区应急管理局

2023 年 7 月 11 日

本文书一式两份：一份由应急管理部门备案，一份交被复查单位。