

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(京东)应急现记〔2023〕执 01846 号

被检查单位 北京福程酒店管理有限公司

统一社会信用代码 9111010176849583XX

地址 北京市东城区东花市街道东花市北里东区 1 号楼

法定代表人(负责人) 职务 联系电话

现场负责人 证件类型 证件号码

住址

联系电话

检查场所 配电间

检查时间 2023 年 7 月 12 日 14 时 40 分至 7 月 12 日 15 时 10 分

我们是 东城区 应急管理局行政执法人员 张雪程、曾清, 证件号码为 01000124064、01000124079, 这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查, 你单位有申请回避、陈述和申辩的权利, 同时又协助开展调查或者检查的义务, 请予以配合。

检查情况: 当日检查情况如下:

1. 生产经营单位对安全生产监督检查人员依法履行监督检查职责, 是否予以配合(未发现明显问题);

2. 生产经营单位配电箱张贴安全警示标志不符合国家标准(GB 2894-2008);

3. 生产经营单位的特种作业人员是否取得特种作业操作资格证书、上岗作业(未发现明显问题);

4. 生产经营场所和员工宿舍是否设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口, 出口未锁闭、封堵(未发现明显问题)。

(以下空白)

检查人员(签名):

被检查单位现场负责人(签名):

2023 年 7 月 12 日