安全生产行政执法文书

现场检查记录

(京东)应急现记〔2023〕执 01875 号

被检查单位 北京盛铭宾馆有限公司

统一社会信用代码 91110101675089680W

地址 北京市东城区东直门内北小街 22 号 05 幢 2-5 层

法定代表人（负责人）_____职务_____联系电话_____

现场负责人_____证件类型_____证件号码_____

住址_____

联系电话_____

检查场所 B1 层和 3 层配电柜

检查时间 2023 年 7 月 17 日 15 时 19 分至 7 月 17 日 16 时 50 分

我们是 东城区 应急管理局行政执法人员 武宇飞 、 王禹丹 ，证件号码为 01000124070 、 01000124059 ，这是我们的证件（出示证件）。现依法对你单位进行现场检查，你单位有申请回避、陈述和申辩的权利，同时又协助开展调查或者检查的义务，请予以配合。

检查情况：当日检查情况如下：检查当日工程部经理马某强和电工薛某俊陪同检查。

1.生产经营单位是否在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志（未发现明显问题）；

2.该店电工薛某俊出示的低压电工特种作业证（证号 T412XXXXXXXXXXXXXXX，发证机关北京市应急管理局，初领日期 2023-04-24，有效期至 2029-04-23）在中华人民共和国应急管理部和北京市应急管理局特种作业操作证书查询系统内未查询到相关证件信息;

3.该店电工薛某俊出示的低压电工特种作业证（证号 T412XXXXXXXXXXXXXXX，发证机关北京市应急管理局，初领日期 2023-04-24，有效期至 2029-04-23）在中华人民共和国应急管理部和北京市应急管理局特种作业操作证书查询系统内未查询到相关证件信息。扫描证件二维码跳转类似国家安全生产考试页面，网址为 http://www.bbnnmjhgftrtyui.cn/，该页面查询功能能查询到薛某俊的特种作业证件信息。电工薛某俊表示其电工证为老乡介绍去考试的，现场考试一次为笔试，没有现场实操，证件取得后邮寄来的。

（以下空白）

检查人员（签名）: _____ _____

被检查单位现场负责人（签名）: _____

2023 年 7 月 17 日