

# 安全生产行政执法文书

## 现场检查记录

(京东)应急现记〔2023〕执 02351 号

被检查单位 北京达文物业管理有限公司

统一社会信用代码 911101056000693946

地址 北京市朝阳区左家庄 2 号

法定代表人(负责人) 职务 联系电话

现场负责人 证件类型 证件号码

住址

联系电话

检查场所 配电室(东城区朝内大街 288 号开的花玺)

检查时间 2023 年 8 月 28 日 15 时 53 分至 8 月 28 日 16 时 30 分

我们是 东城区 应急管理局行政执法人员 汪滢、史红光, 证件号码为 01000124060、01000124026, 这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查, 你单位有申请回避、陈述和申辩的权利, 同时又协助开展调查或者检查的义务, 请予以配合。

检查情况: 当日检查情况如下:

1. 生产经营单位对安全生产监督检查人员依法履行监督检查职责, 是否予以配合(未发现明显问题);

2. 对生产经营单位的主要负责人未履行北京市生产安全事故隐患排查治理办法第七条规定的事故隐患排查治理职责(室外有限空间标识不完善);

3. 生产经营单位电工金某东(230xxxxxxxxxxxxxx)未取得特种作业证上岗作业。  
(以下空白)

检查人员(签名):

被检查单位现场负责人(签名):

2023 年 8 月 28 日