

安全生产行政执法文书

整改复查意见书

(京东)应急复查〔2023〕执 00229 号

碧桂园生活服务集团股份有限公司北京分公司(91110106MA00C47WXM) _____:

本机关于 2023 年 9 月 4 日作出了责令限期整改
的决定〔(京东)应急责改〔 2023 〕〔 执 00252 〕号〕,经对你单位整改情况进行复
查,提出如下意见:

1. 高压配电室电缆沟夹层出入口缺少有限空间标牌。(已完成整改)

2. 现场未提供绝缘靴、绝缘手套定期实验检测报告。(已完成整改)

(以下空白)

被复查单位负责人(签名): _____

安全生产行政执法人员(签名): 史红光 证号: 01000124026

刘艳华 证号: 01000124021

北京市东城区应急管理局

2023 年 9 月 12 日

本文书一式两份:一份由应急管理部门备案,一份交被复查单位。