

# 安全生产行政执法文书

## 现场检查记录

(京东)应急现记〔2023〕执 02479 号

被检查单位 北京市新华书店王府井书店有限责任公司

统一社会信用代码 91110101101117048D

地址 北京市东城区王府井管委会王府井大街 218 号

法定代表人(负责人) 职务 联系电话

现场负责人 证件类型 证件号码

住址

联系电话

检查场所 经营场所

检查时间 2023 年 9 月 13 日 10 时 20 分至 9 月 13 日 10 时 50 分

我们是 东城区 应急管理局行政执法人员 曾清、张雪程，证件号码为 01000124079、01000124064，这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查，你单位有申请回避、陈述和申辩的权利，同时又协助开展调查或者检查的义务，请予以配合。

检查情况：当日检查情况如下：

1. 生产经营单位未采取措施消除事故隐患(八楼平台配电室正对面空调线路绝缘破损严重)；

2. 生产经营单位对安全生产监督检查人员依法履行监督检查职责，是否予以配合(未发现明显问题)。

(以下空白)

检查人员(签名):

被检查单位现场负责人(签名):

2023 年 9 月 13 日