

安全生产行政执法文书

整改复查意见书

(京东)应急复查〔2023〕执 00252 号

北京市新华书店王府井书店有限责任公司(91110101101117048D) _____:

本机关于 2023 年 9 月 13 日作出了责令限期整改
的决定〔(京东)应急责改〔 2023 〕〔 执 00263 〕号〕,经对你单位整改情况进行复
查,提出如下意见:

1. 生产经营单位未采取措施消除事故隐患(八楼平台配电室正对面空调线路绝缘破损严
重)(已完成整改)

该单位已于检查当日申请整改措施费用

(以下空白)

被复查单位负责人(签名): _____

安全生产行政执法人员(签名): 张雪程 证号: 01000124064

任中凯 证号: 01000124082

北京市东城区应急管理局

2023 年 10 月 7 日

本文书一式两份:一份由应急管理部门备案,一份交被复查单位。