

安全生产行政执法文书

责令限期整改指令书

(京东)应急责改〔2023〕执 00323 号

东景缘（北京）酒店管理有限公司(91110101672352068W)_____:

经查，你单位存在下列问题：

1. 变电站周边堆放易燃物品。涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款

(以下空白)

(此栏不够，可另附页)。

依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条的规定，现责令你单位对上述第 1 项问题于 2023 年 10 月 15 日前整改完毕，达到有关法律法规规章和标准规定的要求。由此造成事故的，依法追究有关人员的责任。

整改期间，你单位应当采取措施，确保安全生产。对安全生产违法行为，将依法予以行政处罚。

如果不服本指令，可以依法在 60 日内向北京市东城区人民政府或者北京市应急管理局申请行政复议，或者在 6 个月内依法向北京市东城区人民法院提起行政诉讼，但本指令不停止执行，法律另有规定的除外。

行政执法人员（签名）：史红光 证号：01000124026

刘艳华 证号：01000124021

被检查单位负责人（签名）：_____

北京市东城区应急管理局

2023 年 10 月 12 日

本文书一式两份：一份由应急管理部门备案，一份交被检查单位。