

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(京东)应急现记〔2023〕执 03383 号

被检查单位 北京站前招待所

统一社会信用代码 91110101668409746X

地址 北京市东城区公平巷 18 号 20 号

法定代表人(负责人) 职务 联系电话

现场负责人 证件类型 证件号码

住址

联系电话

检查场所 经营场所

检查时间 2023 年 11 月 13 日 9 时 50 分至 11 月 13 日 10 时 0 分

我们是 东城区 应急管理局行政执法人员 徐云鹏、李洺岑, 证件号码为 01000124078、01000124063, 这是我们的证件(出示证件)。

现依法对你单位进行现场检查, 你单位有申请回避、陈述和申辩的权利, 同时又协助开展调查或者检查的义务, 请予以配合。

检查情况: 当日检查情况如下:

1. 生产经营单位对安全生产监督检查人员依法履行监督检查职责, 是否予以配合(未发现明显问题);

2. 应急灯完善(未发现明显问题);

3. 生产经营场所和员工宿舍是否设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口, 出口未锁闭、封堵(未发现明显问题)。

(以下空白)

检查人员(签名):

被检查单位现场负责人(签名):

2023 年 11 月 13 日