

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(京东)应急现记〔2023〕执 03439 号

被检查单位 抚顺矿业集团有限责任公司北京办事处

统一社会信用代码 911101016766181933

地址 北京市东城区龙潭街道夕照寺街 16 号院 4 号楼 1 单元 5 层-8 层

法定代表人(负责人) _____ 职务 _____ 联系电话 _____

现场负责人 _____ 证件类型 _____ 证件号码 _____

住址 _____

联系电话 _____

检查场所 配电室

检查时间 2023 年 11 月 16 日 10 时 4 分至 11 月 16 日 10 时 28 分

我们是 东城区 应急管理局行政执法人员 李永民、王禹丹，证件号码为 01000124049、01000124059，这是我们的证件(出示证件)。

现依法对你单位进行现场检查，你单位有申请回避、陈述和申辩的权利，同时又协助开展调查或者检查的义务，请予以配合。

检查情况：当日检查情况如下：

1. 生产经营单位对安全生产监督检查人员依法履行监督检查职责，是否予以配合(未发现明显问题)；

2. 顶层配电处堆放杂物，有水管，使用多功能插座，部分警示标识缺失。

(以下空白)

检查人员(签名): _____

被检查单位现场负责人(签名): _____

2023 年 11 月 16 日