

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(京东)应急现记〔2023〕执 03538 号

被检查单位 北京都乐源酒店管理有限公司

统一社会信用代码 91110101MA01PJAR0E

地址 北京市东城区东花市街道广渠家园 7 楼 2 层 201、202、203

法定代表人(负责人) 职务 联系电话

现场负责人 证件类型 证件号码

住址

联系电话

检查场所 配电室

检查时间 2023 年 12 月 5 日 10 时 0 分至 12 月 5 日 10 时 25 分

我们是 东城区 应急管理局行政执法人员 张雪程、任中凯, 证件号码为 01000124064、01000124082, 这是我们的证件(出示证件)。

现依法对你单位进行现场检查, 你单位有申请回避、陈述和申辩的权利, 同时又协助开展调查或者检查的义务, 请予以配合。

检查情况: 当日检查情况如下:

1. 生产经营单位对安全生产监督检查人员依法履行监督检查职责, 是否予以配合(未发现明显问题);

2. 生产经营单位的特种作业人员是否取得特种作业操作资格证书、上岗作业(低压电工刘某周特种作业操作证合格有效)(未发现明显问题);

3. 配电室安全警示标志不符合《安全标志及其使用导则》(GB 2894-2008) 要求。
(以下空白)

检查人员(签名):

被检查单位现场负责人(签名):

2023 年 12 月 5 日