

安全生产行政执法文书

责令限期整改指令书

(京东)应急责改〔2023〕执 00445 号

北京都乐源酒店管理有限公司(91110101MA01PJAR0E)_____:

经查,你单位存在下列问题:

1. 配电室安全警示标志不符合《安全标志及其使用导则》(GB 2894-2008)要求

(以下空白)

(此栏不够,可另附页)。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第一款第一项
的规定,现责令你单位对上述第 1 项问题于 2023 年 12 月 15 日前整改完毕,达到
有关法律法规规章和标准规定的要求。由此造成事故的,依法追究有关人员的责任。

整改期间,你单位应当采取措施,确保安全生产。对安全生产违法行为,将依法予以行政
处罚。

如果不服本指令,可以依法在 60 日内向 北京市东城区 人民政府或者 北京市应急
管理局 申请行政复议,或者在 6 个月内依法向 北京市东城区 人民法院提起行政诉讼,
但本指令不停止执行,法律另有规定的除外。

行政执法人员(签名): 张雪程 证号: 01000124064

任中凯 证号: 01000124082

被检查单位负责人(签名): _____

北京市东城区应急管理局

2023 年 12 月 5 日

本文书一式两份:一份由应急管理部门备案,一份交被检查单位。