

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(京东)应急现记〔2023〕执 03569 号

被检查单位 北京依然餐饮管理有限公司

统一社会信用代码 91110101MACKQDMT1D

地址 北京市东城区崇文门外街道新怡家园甲 3 号楼 1 层 3-6 号商铺

法定代表人(负责人) 职务 联系电话

现场负责人 证件类型 证件号码

住址

联系电话

检查场所 后厨

检查时间 2023 年 12 月 12 日 15 时 28 分至 12 月 12 日 15 时 38 分

我们是 东城区 应急管理局行政执法人员 汪滢、宋谟颢, 证件号码为 01000124060、01000124088, 这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查, 你单位有申请回避、陈述和申辩的权利, 同时又协助开展调查或者检查的义务, 请予以配合。

检查情况: 当日检查情况如下:

1. 后厨启动箱当心触电标识脱落, 配电箱缺少线路图;

2. 生产经营单位对安全生产监督检查人员依法履行监督检查职责, 是否予以配合(未发现明显问题)。

(以下空白)

检查人员(签名):

被检查单位现场负责人(签名):

2023 年 12 月 12 日